Anvisningar för ansökan om företagscertifikat

Introduktion

Många köldmedier som används i kyl-, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar innehåller fluorerade växthusgaser (F-gaser). Hanteringen av dessa köldmedier regleras genom EU-förordningar och svensk lagstiftning.

För installation, service, underhåll, läckagekontroll, återvinning och skrotning av anläggningar som innehåller eller är avsedda att innehålla F-gaser krävs ett giltigt företagscertifikat.

Ett företagscertifikat gäller i fem år och ska därefter förnyas.

---

1. Registrera företaget

Ansökan om företagscertifikat görs digitalt via IncertOnline.

För att kunna påbörja en ansökan måste företaget vara registrerat i IncertOnline. I samband med registreringen utses även en företagsadministratör.

IncertOnline:
https://incert.se/registrera-foretag/

Om företaget redan är registrerat men saknar företagsadministratör ska en ansökan om administratörsbehörighet skickas in. Blanketten finns på:

https://incert.se/dokument-blanketter/

I dokumentet *Manual för företagsadministratörer* finns instruktioner för hur registrering och ansökan hanteras i systemet.

Förutsättningar för certifiering

Följande krav ska vara uppfyllda innan ansökan kan godkännas:

- Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket.
- Minst en anställd ska inneha personcertifikat i den kategori som företaget ansöker om.
- Företaget ska ha tillgång till nödvändig utrustning och instrument i tillräcklig omfattning.
- Företaget ska ha dokumenterade rutiner för köldmediehantering.

Flera arbetsställen

Företag med flera arbetsställen ska ansöka om företagscertifikat för moderbolaget och därefter ansöka om undercertifikat för de filialer som bedriver kylverksamhet.

Aktuella avgifter framgår av Incerts prislista på www.incert.se.

---

2. Starta ansökan

När företaget är registrerat och administratörskonto har godkänts kan ansökan startas i IncertOnline.

Välj certifikatkategori

Vid ansökan ska företaget välja rätt certifikatkategori.

Kategori I

Ger rätt att arbeta med alla fyllnadsmängder av F-gaser, inklusive mobil luftkonditionering.

Kategori II

Ger rätt att arbeta med aggregat och system som innehåller mindre än 3 kg F-gaser. Mobil luftkonditionering omfattas inte.

Kategori V

Avser enbart arbete med mobil luftkonditionering (komfortkyla i fordon).

Koppling mellan personcertifikat och företagscertifikat

- Om företaget vill ansöka om företagscertifikat kategori I måste företaget ha minst en person med personcertifikat kategori I anställd. Koppling mellan anställd och företag måste vara gjord i IncertOnline.
- Om företaget vill ansöka om företagscertifikat kategori II måste företaget ha minst en person med personcertifikat kategori II eller kategori I anställd. Koppling mellan anställd och företag måste vara gjord i IncertOnline.
- Om företaget vill ansöka om företagscertifikat kategori V måste företaget ha minst en person med personcertifikat kategori V eller kategori I anställd. Koppling mellan anställd och företag måste vara gjord i IncertOnline.
- Personal med personcertifikat kategori II får arbeta i ett kategori I-certifierat företag men endast arbeta på system med fyllnadsmängder under 3 kg.

---

3. Moment i ansökan

Under ansökningsprocessen ska företaget intyga att företaget uppfyller vissa krav och bifoga nödvändig dokumentation.

3.1 Registreringsbevis

Ett aktuellt registreringsbevis, högst 12 månader gammalt, ska laddas upp.

Registreringsbevis kan hämtas från:

https://bolagsverket.se/pb/etjanster

3.2 Förteckning över utrustning

Företaget ska ha en utrustningsförteckning som kan visas upp vid kontroll av INCERT.

Utrustningen ska:

- vara anpassad till verksamhetens omfattning,
- finnas i tillräckligt antal,
- vara tillgänglig på respektive arbetsställe,
- vara anpassad till de system som företaget arbetar med.

Även kontrollutrustning ska ingå i förteckningen.

Personalen ska dessutom erbjudas lämplig personlig skyddsutrustning.

Utrustningen ska minst omfatta den som finns i Bilaga 1.

3.3 Dokumenterade rutiner för kategori I och II

Företaget ska ha dokumenterade rutiner för följande områden. Dessa ska kunna visas upp vid kontroll av INCERT. Rutinerna kan antingen vara beskrivna i företagets kvalitetsmanual, eller hänvisa till Svensk Kylnorm eller annan känd litteratur. Om hänvisning sker måste dokumenten som hänvisningen sker till, kunna uppvisas vid kontroll.

Rutinerna ska omfatta:

Egenkontroll av utrustning

Rutiner ska beskriva hur företagets utrustning kontrolleras och verifieras.

Kontrolljournalen ska innehålla:

- företagets certifikatnummer och kategori,
- datum för kontroll,
- vem som utfört kontrollen,
- utrustningens identifikation,
- referensutrustning som använts,
- genomförda kontroller och resultat.

Journaler ska sparas i minst två år.

Läckagekontroll

Rutiner ska beskriva:

- hur läckagekontroll genomförs,
- vilka metoder som används,
- vilka delar av systemet som ska kontrolleras.
- Periodisk läckagekontroll
- Uppföljande kontroll efter reparation av läckage

Köldmediehantering

Rutiner ska beskriva:

- tömning och återvinning av köldmedium, inklusive hur överfyllning av cylindrar undviks,
- fyllning av anläggningar,
- återanvändning av omhändertaget köldmedium.

Evakuering

Rutiner ska beskriva:

- hur vakuumsugning och evakuering av system genomförs. Särskilt viktigt är att tillverkarens krav på sluttryck och arbetsmetod följs,
- arbetsmetod om inte önskat sluttryck uppnås,

Hantering av anläggningsregister/registerföring

Rutiner ska beskriva:

- vilka uppgifter som ska registreras,
- hur journalföring sker,
- hur dokumentationen sparas och uppdateras.

Rutinerna ska uppfylla kraven i gällande EU-förordningar och svensk lagstiftning.

3.4 Särskilda krav för kategori V

För kategori V gäller särskilda krav på rutiner och utrustning.

Aktuella rutinbeskrivningar och utrustningslistor finns i ansökningssystemet.

---

4. Granskning och godkännande

När alla moment är genomförda och samtliga dokument har laddats upp ska ansökan godkännas genom digital signering.

Förbindelse med Incert

Ansökan och certifieringsavtal ska undertecknas digitalt av:

- firmatecknare, eller
- annan person med behörighet att teckna avtal för företaget.

Företagsadministratören måste ha erforderlig behörighet.

Genom signeringen intygar företaget att:

- lämnade uppgifter är korrekta,
- dokumenterade rutiner tillämpas i verksamheten,
- förändringar som påverkar certifieringen anmäls till Incert.

Exempel på förändringar som ska rapporteras:

- namnändring,
- förändrad verksamhetsinriktning,
- ändrade rutiner,
- förändrad certifierad personalstyrka.

---

5. Certifikat utfärdat

När Incert har granskat och godkänt ansökan utfärdas företagscertifikatet.

Företaget får därefter tillgång till certifikatet via IncertOnline.

Certifikatet gäller i fem år från utfärdandedatum.

---

6. Stickprovskontroller

Incert kan genomföra stickprovskontroller under certifikatets giltighetstid för att verifiera att företaget fortsatt uppfyller certifieringskraven.

Kontrollen kan omfatta bland annat:

- certifierad personal,
- utrustning,
- egenkontrolljournaler,
- dokumenterade rutiner,
- hantering av köldmedier,

- efterlevnad av gällande regler.

Normalt aviseras kontrollbesök i förväg.

Indragning av certifikat

Certifikatet kan återkallas om:

- det har utfärdats på felaktiga grunder,
- förändringar som påverkar certifieringen inte har anmälts,
- certifieringskraven inte längre uppfylls,
- korrigerande åtgärder som krävs av Incert inte genomförs,
- arbete med F-gaser utförs av personer utan erforderlig certifiering.

Referenser

- EU 573/2024
- EU 2015/2067
- SFS 2016:1128
- Svensk Kylnorm, senaste utgåvan.

Bilaga 1 – Lämplig utrustning

Bilagan över rekommenderad utrustning, kontrollkrav och egenkontrollintervall behålls oförändrad som separat bilaga till dokumentet.

Utrustning	Krav	Egenkontroll	Består av
Läcksökningsutrustning	Detektera läckage av F-Gas motsvarande 5 gram per år	Vid behov mot referensläcka med tillräcklig noggrannhet	Elektronisk läcksökare
Tömningsutrustning	Kunna tömma ett system på F-Gas utan onödigt utsläpp till omgivningen. Klara både för skrotning och för service	Vid behov men minst en gång per år	Tömningsaggregat
Tryckmätning på hög- respektive lågtryckssida. Kunna avläsa systemets kondenserings- och förångningstemperatur	Klass 1.0 på manometer	Mot en referens-manometer med en klass lika med eller lägre än 0.6. Vid behov men minst en gång per år.	Manometrar, Manometerställ
Kunna mäta avtappad respektive påfylld mängd F-Gas i ett aggregat/system	Noggrannhet ±2% på visat värde	Mot kända referensvikter. Vid behov men minst en gång per år.	Våg
Kunna evakuera ett system på luft, fukt och andra icke kondenserbara gaser på ett effektivt sätt.	Sluttryck <2 mbar (1500 mikron) vid +20°C eller lägre temperatur	Mot referens. Vid behov men minst en gång per år	Vakuumpump
Kunna avläsa sluttryck i ett system vid evakuering	Skalindelning ≤1 mbar	Mot referens vid behov men minst en gång per år	Vakuumeter
Kunna mäta elektrisk ström i ledare till kompressormotor	Noggrannhet ±2%	Mot likvärdigt instrument eller känd ström. Vid behov men minst en gång per år	Tångamperemeter
Kunna mäta elektrisk spänning i ledare till kompressormotor	Noggrannhet ±1%	Mot likvärdigt instrument eller känd spänning. Vid behov men minst en gång per år	Multimeter / Spänningsprovare
Kunna mäta temperaturen på ytor i °C	Noggrannhet ±2 % av uppmätt temperatur	Mot kända referenstemperaturer. Vid behov men minst en gång per år	Kontakttermometer
Personlig skyddsutrustning	Lämpligt för de arbeten som utförs	Enligt tillverkares anvisningar	